

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
Kennzahlenblatt  
Berichtsjahr: **2021**



*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die*

*<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die*

*<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI*

*gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **Marktgemeinde Eibiswald - EVU** E-Control-Nr. **64**  
AT-Nummer **AT008390**

	2019	2020	2021	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	13,24	148,05	4,70	58,37
ASIDI	8,97	77,82	2,18	43,73

Internet Seite der Veröffentlichung:  
<https://www.eibiswald.gv.at/evu-eibiswald/download.html>

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom